

PAM – Plano de Auxílio Mútuo de Paulínia

Rev - Maio- 2017

Recursos Específicos:

1. Objetivo:

Trata-se de recursos mínimos, os quais a empresa participante do Plano de Auxílio Mútuo manterá disponível em suas instalações, conforme definido no termo de adesão.

Estes recursos específicos têm como finalidade:

- a) Criar condições de homogeneidade entre os participantes;
- b) Formar um somatório de recursos capaz de complementar o atendimento em emergências de maior “risco”.

2. Kit do PAM:

a. Os recursos específicos deverão estar disponíveis em caixa própria, 24 horas por dia, em locais de fácil acesso.

b. As empresas que possuem viaturas próprias, destinadas exclusivamente para emergências, equipadas com recursos próprios, poderão dispensar a instalação da caixa, desde que a viatura possa se deslocar imediatamente a indústria sinistrada, mediante o acionamento.

c. As empresas que não possuem viatura específica ou que não possam deslocá-la, poderão optar pela aquisição de um reboque sobre rodas, identificado que pertence ao **PAM**.

3. Recursos Mínimos:

Caixa do PAM

2 mangueiras de 2 1/2” de diâmetro e 15 metros de comprimento, de fibra sintética pura, com revestimento interno de borracha, com trama diagonal, com engate rápido tipo “storz” nas extremidades e pressão 780 libras;

4 mangueiras de 1 1/2” de diâmetro e 15 metros de comprimento, de fibra sintética pura, com revestimento interno de borracha, com trama diagonal, com engate rápido tipo “storz” nas extremidades e pressão 780 libras;

1 esguicho com vazão regulável, tipo “Akron” de 2 1/2” de diâmetro com engate rápido tipo “storz”;

2 esguichos com vazão regulável, tipo “Akron” de 1 1/2” de diâmetro com engate rápido tipo “storz”;

2 reduções simples de 2 1/2” de diâmetro, com engate rápido tipo “storz”;

PAM – Plano de Auxílio Mútuo de Paulínia

Rev - Maio- 2017

2 derivantes de 2 1/2” de diâmetro de entrada e duas saídas de 1 1/2” de diâmetro com engates rápidos tipo “storz” e válvulas esféricas de fecho rápido de ¼ de volta;

2 chaves para conexões tipo “storz” para mangueiras de 1 1/2” e 2 1/2” de diâmetro;

1 proporcionador de espuma de 2 1/2” de diâmetro, com engate rápido tipo “storz”, com vazão para 400 ou 800 l/m., completo;

1 esguicho lançador de espuma tipo “KR” com engate rápido tipo “storz”, de 2 1/2” de diâmetro com a mesma vazão do proporcionador;

1 aparelho autônomo de respiração a ar respirável comprimido, completo, com pressão positiva e cilindro de ar de 07 litros;

Obs.:Treinar os usuários quanto da utilização do conjunto autônomo.

1 cilindro de ar respirável adicional para o aparelho autônomo de respiração (7 litros);

100 metros de fita para sinalização;

1 Conjunto completo de aproximação ao fogo para utilização de cada brigadista disponibilizado para atuar na emergência, a saber :

- Capacete com viseira;
- Luvas contra-fogo;
- Capas contra-fogo;
- Botas apropriadas;

Kit Salvamento:

3 colares cervical (1P,1M,1G)
1 prancha para resgate - longa
6 ataduras de crepe
4 pares de luvas cirúrgica
2 litros de soro fisiológico
1 rolo de esparadrapo
2 talas para braço
2 talas para perna
1 manta aluminizada

Obs.: Observar prazo de validade dos equipamentos